

JÁSZBERÉNYI VÁROSI KÖNYVTÁR

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

JÁSZBERÉNY

2024.



JÁSZBERÉNYI VÁROSI KÖNYVTÁR

Tartalomjegyzék:

1. Általános rendelkezések.....	4
2. A tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatai, és kötelezettségei.....	4
2.1. Az intézmény vezetőjének tűzvédelmi jellegű feladatai.....	4
2.2. A tűzvédelmi előadó feladatai.....	5
2.3. A dolgozók tűzvédelmi kötelessége a munkahelyükön.....	6
3. Általános érvényű tűzvédelmi használati szabályok, előírások.....	6
3.1. A használat általános tűzvédelmi szabályai.....	6
3.2. Dohányzás, nyílt láng, gyújtóforrás használata.....	9
3.3. Kémény és füstcsatorna.....	9
3.4. Tárolás szabályai.....	10
3.5. Szellőztetés.....	10
3.6. Beépített tűzjelző és beépített oltóberendezés, tűzoltó készülék, felszerelés.....	11
3.7. Tűzelő-, fűtőberendezések.....	14
3.8. Villámvédelem felülvizsgálat.....	14
3.9. Villamos berendezés.....	16
3.10. A kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálata.....	16
3.11. Tűzveszélyes tevékenység.....	18
3.12. Tűzoltási út, terület, közlekedési, menekülési és egyéb utak.....	19
3.13. Járművek.....	20
3.14. Tárolás egyéb közösségi rendeltetés esetén.....	22
4. Tűzvédelmi oktatás.....	22
4.1. Új dolgozók oktatása.....	22
4.2. Ismétlődő tűzvédelmi oktatás.....	23
4.3. Tűzvédelmi szakvizsga.....	23
4.4. Dolgozóknak a tűz oltásával kapcsolatos teendői.....	25
5. Tűzvédelmi műszaki megfelelőségi kézikönyv.....	26
5.1. Általános követelmények.....	26
6. Eseti tűzvédelmi használati szabályok, előírások helyiségekre vonatkozóan.....	27
6.1. Iroda.....	27
6.2. Szociális helyiség.....	27
6.3. Könyvtár, olvasó terem.....	28
6.4. Elektromos kapcsolóhelyiség tűzvédelme.....	28
6.5. Gázüzemű kazánház.....	29
6.7. Irattár, könyvespolc raktár.....	29
6.8. Könyvtár.....	30
6.9. Öltöző.....	30
6.10. Ruhatár.....	31
6.11. Számítógép-terem.....	31
6.12. Lift.....	32
7. Záró rendelkezések.....	32
TŰZRIADÓ TERV.....	33

Mellékletek

- Függelék
- Ellenőrzés, karbantartás
- tűzvédelmi oktatási tematika
- Tűzvédelmi dokumentumok listája

- Vegyen részt Katasztrófavédelem ellenőrzésein, akadályoztatás esetén képviseltesse magát.
- Biztosítsa, hogy az ellenőrzéseken az intézmény vezetői és dolgozói jelen legyenek.
- Intézkedjen Katasztrófavédelem által feltárt hiányosságok megszüntetésére.
- Biztosítsa, hogy az intézmény dolgozói részére a tűzvédelmi oktatások, szakvizsgák megtörténjenek.
- Gondoskodik arról, hogy az intézmény éves költségvetésében biztosítva legyen a tűzvédelmi követelmények megvalósításához, valamint a tűzvédelmi eszközök beszerzéséhez, javításához szükséges pénzügyi fedezet.

2.2. A tűzvédelmi előadó feladatai

- Szervezi, ellenőrzi a dolgozók tűzvédelmi oktatását, szakvizsgára való felkészítését, gondoskodik azok végrehajtásáról. A szakvizsgákról nyilvántartást vezet.
- Gondoskodik arról, hogy az intézmény költségvetésében biztosítva legyen a tűzvédelmi követelmények megvalósításához, valamint a tűzvédelmi eszközök beszerzéséhez, javításához szükséges pénzügyi fedezet.
- Elősegíti és rendszeresen ellenőrzi a az intézmény területén a tűzvédelmi szabályok és előírások megtartását igény szerint, de legalább havonta kétszer.
- Hiányosság esetén intézkedik azok megszüntetésére és szükség szerint kezdeményezi a felelősségre vonást.
- Elvégzi az intézmény valamennyi létesítményének tűzveszélyességi osztályba sorolását, és azt naprakész állapotban tartja.
- Részt vesz a hivatásos önkormányzati tűzoltóság eljárásain (szemle, ellenőrzés, tűzvizsgálat stb.).
- Rendszeres kapcsolatot tart az illetékes Katasztrófavédelmi Kirendeltséggel és rendszeresen részt vesz az általuk tartott értekezleteken, eligazításokon.
- Részt vesz minden olyan értekezleten, tárgyaláson, ahol az intézmény fejlesztései, beruházásai előkészítése és megvalósítása folyik, elősegíti a tűzvédelmi szabályok, előírások érvényre juttatását.
- Gondoskodik az intézmény területén lévő tűzvédelmi berendezések és eszközök üzemképességének fenntartásáról, karbantartásuk és

- az építmény, építményrész létesítésekor hatályos előírások által elvárt biztonsági szintet a használat és az átalakítások, változtatások során fenntartsa,
- a használati tűzvédelmi előírásokat betartsa,
- tevékenységével tüzet, robbanást, robbanásveszélyt ne okozzon,
- folyamatosan biztosítsa a tűz észlelésének, jelzésének, oltásának, a kiürítésnek, a tűzvédelmi berendezések, eszközök, felszerelések, tűzoltó technikai eszközök működésének, hozzáférhetőségének, észlelhetőségének jogszabály vagy hatóság által előírt feltételeit,
- a tűzvédelmi célú dokumentumokat naprakész állapotban, hozzáférhető helyen tartsa,
- a tűzvédelmi célú jelölések észlelhetőségét, egyértelműségét fenntartsa, és
- a robbanás elleni védelmet, az alkalmazott berendezések robbanás biztos kialakítását és működőképességét a robbanásveszélyes technológia teljes élettartama során fenntartsa.
- Az építményt, építményrészt, a szabadteret csak a vonatkozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.
- A termelést, a használatot, a tárolást, a forgalomba hozatalt, forgalmazást, valamint az egyéb tevékenységet (a továbbiakban együtt: tevékenység) csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő szabadtéren, helyiségben, tűzszakaszban, rendeltetési egységben, építményben szabad folytatni.
- A helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyag és eszköz tartható.
- Tűztávolságon belül tárolási tevékenység nem végezhető, kivéve, ha a tárolt anyag mennyisége, minősége, elhelyezése nem növeli a tűz áttérjedésének veszélyét. Ezen területet a hulladékoktól, száraz aljnövényzettől mentesen kell tartani.
- A helyiségből, a szabadtérből, a gépről, a berendezésről, az eszközeiről, a készülékeiről a tevékenység során keletkezett fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként, valamint a tevékenység befejezése után el kell távolítani.
- Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes, mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó folyadékkal, zsírral szennyezett hulladékot jól záró fedővel ellátott, nem tűzveszélyes anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.
- Robbanásveszélyes térben csak olyan készülék, eszköz, berendezés, erő- és munkagép helyezhető el és használható, amely az alkalmazási helyén a megállapított robbanásveszélyes zóna minőségének, valamint hőmérsékleti osztályának vagy mértékadó legmagasabb hőmérsékletének megfelel, és amit a robbanásvédelem szabályai szerint gyártottak, felülvizsgáltak, karbantartottak, javítottak.
- Építési tevékenységet végezni csak az elvárt biztonsági szint folyamatos fenntartása mellett, a vonatkozó tűzvédelmi előírások betartásával lehet.

- A tűzoltó vízforrásokat a vonatkozó műszaki követelmény szerinti jelzőtáblával kell jelölni.
- A mentésre szolgáló nyílászárók helyét - a lakóépületek, lakó rendeltetésű épületrészek, lakások kivételével - a homlokzaton és az épületen belül a mentésre szolgáló nyílászárót tartalmazó helyiség, helyiségcsoport bejáratánál jól látható és maradandó módon kell jelölni.

3.2. Dohányzás, nyílt láng, gyújtóforrás használata

- Égő dohány neműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni vagy ott eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.
- Dohányozni, nyílt lángot használni nem szabad olyan helyiségben, szabadtéren, ahol fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állítanak elő, tárolnak, dolgoznak fel, használnak. A dohányzás és a nyílt láng használatának tilalmát biztonsági jellel kell jelölni.
- Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiségbe vagy szabadtérbe, gyújtóeszközt, gyújtóforrást bevinni csak az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységre jogosító, írásban meghatározott feltételek alapján szabad.
- Csak nyílt terű dohányzó hely jelölhető ki.

3.3. Kémény és füstcsatorna

- A kéményt, a kéménytoldót, a füstcsatornát és a technológiai berendezés egyéb égéstermék-elvezetőjét a vonatkozó nemzeti szabvány szerint nem éghető anyagból és úgy kell kialakítani, hogy az gyújtási veszélyt ne jelenthessen.
- A kémény használaton kívüli bekötő és tisztító nyílását nem éghető anyaggal hézagmentesen lezárva kell tartani.
- Olyan kéményt nem szabad használni, amelynek falába éghető anyagú épületszerkezet van beépítve, amelynek műszaki állapota nem megfelelő.
- A kémény jogszabály és nemzeti szabvány szerinti vizsgálatát, tisztíttatását el kell végezni legalább évente kétszer.
- A használatban lévő kémények időszakos felülvizsgálatát, füsttömörségi próbáját 4 évenként meg kell rendelni, és a feltárt hiányosságokat kijavítani. Gázüzemű fűtőberendezés kéményét kettőévente, a vegyes tüzelésűét, évente kell ellenőriztetni.

- A 14 méternél magasabban lévő legfelső használati szinttel rendelkező lakóépület központi szellőző rendszerét, valamint melegkonyhás vendéglátó hely és melegkonyhás vendéglátó üzlet szellőző, szagelszívó rendszerét a gyártó által meghatározott rendszerességgel, annak hiányában, lakóépületben 4 évente, melegkonyhás vendéglátó hely és melegkonyhás vendéglátó üzlet esetében évente tisztítani, és annak elvégzését írásban igazolni kell.

3.6. Beépített tűzjelző és beépített oltóberendezés, tűzoltó készülék, felszerelés

tűzjelző

- A beépített tűzjelző, tűzoltó, tűzterjedés gátló berendezést, a tűzoltósági kulcsszéfet, a tűz- és hibaátjelző berendezést az építmény tulajdonosának állandóan üzemképes állapotban kell tartania, és üzemeltetnie kell.
- Az építményekben a kárelhárítás során együttműködő szervek által használt mindenkori rádió távközlési rendszer vonatkozásában a beltéri kézi rádiós ellátottságot, az az a kézi rádió berendezés számára az üzemszerű állapotot biztosító berendezés folyamatos működtetéséhez szükséges feltételeket az építmény tulajdonosának, üzemeltetőjének, kezelőjének, használójának kell biztosítania.
- A beépített tűzjelző, tűzoltó, tűzterjedés gátló berendezés tűz észlelésére, oltására, a tűzterjedés gátlására szolgáló részegységeinek működési feltételeit a részegységek környezetében folyamatosan biztosítani kell, azok hatékonyságát eltakarással, eltorlaszolással vagy más módon korlátozni, csökkenteni nem szabad.
- A nyilvános távbeszélőkészülékek mellett, továbbá a távbeszélő alközpontokban ennek hiányában a létesítmények fővonalú távbeszélő készülékei mellett - a tűzoltóság hívószámát vagy az egységes segélyhívó számát jól láthatóan fel kell tüntetni.
- Az üzemeltető a beépített tűzjelző berendezés, beépített tűzoltó berendezés állandó felügyeletét folyamatosan biztosítja
 - kioktatott személyzet jelenlétével abban a helyiségben, ahol a tűzjelző vagy oltásvezérlő központ jelzéseit megjelenítő készüléket elhelyezték,
 - a tűzjelző vagy oltásvezérlő központ jelzéseinek automatikus átjelzésével a létesítményen belül kialakított állandó felügyeleti helyre vagy
 - a tűzjelző vagy oltásvezérlő központ jelzéseinek automatikus átjelzésével a létesítményen kívül kialakított állandó felügyeleti helyre (távfelügyelet).
- A berendezés felügyeletét folyamatosan, egy időben ellátó személyek száma legalább két fő abban az esetben, ha a jelzéseket megjelenítő eszköz

- a tűz- és hibajelzésre, a tűz- és hibaátjelző rendszer meghibásodása esetére meghatározott intézkedési utasításokat, terveket és
- a tűz- és hibaátjelzést fogadó központ kezelésére felkészített személyek névsorát.
- A tűz- és hibaátjelzést fogadó központban nyilván kell tartani
 - a tűzjelzést adó létesítmény címét, nevét, rendeltetését,
 - a tűzjelzést adó létesítményt befogadó épület - föld feletti, földalatti - szintszámát,
 - az oltást nehezítő körülményeket, így különösen gázpalackok, éghető folyadék, izotóp,
 - a közműelzárók - így különösen gáz, víz, elektromos, táv hő - helyét,
 - a külső tűzoltó vízforrások (tűzcsap, tartály, medence) helyét,
 - a tűzoltást segítő körülményeket, mint hő- és füstelvezetés indítása, leállítása, beépített oltóberendezés, tűzoltósági beavatkozási központ helye és
 - a kapcsolattartó nevét, telefonszámát.
- A tűzjelzést adó létesítmény tulajdonosa, üzemeltetője, kezelője, használója és a távfelügyeleti központ üzemeltetője közötti szolgáltatói szerződés tartalmazza a téves riasztásokból bekövetkező eseményekből származó költségek megtérítésének felelősségét és módját.
- Ha a távfelügyelet vagy az első fokú tűzvédelmi hatóság által a tűzátjelzés fogadásra meghatározott helyszín megváltozik, az új helyszínre az automatikus tűzátjelzés továbbítását 90 napon belül - a berendezés állandó felügyeletének folyamatos biztosítása mellett - kell megvalósítani.
- A távfelügyelet haladéktalanul köteles a hozzá beérkező hibajelzésről az adott létesítmény üzemeltetőjét értesíteni

tűzoltó készülék

- Tűzoltó készülékek esetében az oltásteljesítményekhez tartozó oltóanyagegység- mennyiségeket a OTSZ 16. mellékletben foglalt 1. táblázat tartalmazza.
- Abban az esetben, ha egy önálló rendeltetési egységben A és B osztályú tüzek is előfordulhatnak és a készenlétben tartott tűzoltó készülék olyan A és B osztályú tűz oltására alkalmas, melyekhez különböző oltóanyag-egységek tartoznak, akkor a kisebb oltóanyag- egységet kell figyelembe venni.
- Tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani
 - az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként,
 - ahol e rendelet előírja és jogszabályban meghatározott esetekben az OTSZ16. mellékletben foglalt 2. táblázat szerint.
- Ha jogszabály másként nem rendelkezik, nem kell tűzoltó készüléket elhelyezni a lakás vagy nem kereskedelmi szálláshelyként működő üdülő céljára szolgáló építményekben, tűzszakaszokban és a hozzájuk tartozó szabad területeken, kivéve a lakóépületekben kialakított egyéb rendeltetésű

- (1) A nem norma szerinti villámvédelem hatálya alá tartozó építmények, szabadterek esetében a villámvédelem felülvizsgálatát
 - a) a létesítést követően az átadás előtt,
 - b) e rendeletben előírt időszakonként vagy
 - c) a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki követelményben foglalt különleges eseményt követően kell elvégezni.

- (2) A nem norma szerinti meglévő villámvédelem időszakos felülvizsgálatát a létesítéskor érvényben lévő vonatkozó műszaki követelménynek megfelelően kell végezni.

- (3) A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik, tűzvédelmi szempontból
 - a) a 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, ipari vagy tárolási alaprendeltetésű építmény vagy szabadterület esetén legalább 3 évenként,
 - b) egyéb esetben legalább 6 évenként,
 - c) a villámvédelem (LPS és SPM) vagy a védett épület vagy építmény minden olyan bővítése, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami a villámvédelem hatásosságát módosíthatja,
 - d) sérülés, erős korrózió, villámcsapás valamint minden olyan jelenség észlelése után, amely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát, felül kell vizsgálatni és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározottnapig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.

- (4) A norma szerinti villámvédelemről szóló műszaki követelmény hatálya alá tartozó villámvédelemmel ellátott építmények, szabadterek esetében a villámvédelem felülvizsgálatát
 - d) a létesítés során, a később eltakarásra kerülő részek eltakarása előtt,
 - e) a létesítést követően az átadás előtt,
 - f) az LPS I és LPS II fokozat esetén legalább 3 évenként,
 - g) a c) pont alá nem tartozó egyéb esetben legalább 6 évenként, és,

erősáramú táphálózata és

k) szabadtéren elhelyezett minden fogyasztói berendezés.

(2) Az alcím előírásai nem vonatkoznak

a) az új berendezések üzembe helyezése előtt vagy üzembe helyezése során szükségesvizsgálatra,

b) az áramszolgáltatói elosztóhálózatokra, a vasutak munkavezetékeire, a járművek villamos berendezéseire és a bányák mélyszinti, föld alatti erősáramú berendezéseire, továbbá az olyan hordozható berendezésekre, amelyekben az áramforrás a berendezés részét képezi.

(3) Nem vonatkozik ezen alcím azokra a gyógyászati berendezésekre, amelyek villamos áramnak a gyógyászati kezeléshez történő felhasználására szolgálnak, továbbá a villamos vontatás készülékeire, beleértve a vasúti járművek villamos szerkezeteit és a jelzőkészülékeket, az autók villamos szerkezeteire, beleértve a villamos autókat, a hajófedélzeti, mobil és rögzített partközeli létesítmények villamos berendezéseire, a repülőgépek villamos berendezéseire, azokra a közvilágítási villamos berendezésekre, amelyek a közcélú hálózat részei.

(4) A villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője

l) 300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség vagy szabadterület esetén legalább 3 évenként,

m) egyéb esetben legalább 6 évenként a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát elvégezteti, és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban a felülvizsgáló által meghatározott határnapig megszüntetteti, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolja.

(5) A tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.

(6) A telep- vagy működési engedélyhez, bejelentéshez kötött átalakítás vagy rendeltetésváltáson a helyiségben, épületben elhelyezett villamos berendezéseken a berendezés üzemeltetője a tűzvédelmi felülvizsgálatot elvégezteti, ha az új rendeltetéshez a jogszabály gyakoribb felülvizsgálatot határoz meg.

(7) A villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata, a berendezés minősítése a létesítéskor érvényes vonatkozó műszaki követelmény szerint történik.

ilyen személy, akkor a munkát végző - szükség esetén műszeres - felügyeletet köteles biztosítani.

- A tűzveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs, ilyen személy, akkor a munkát végző, valamint a saját tulajdonban lévő létesítményben, épületben, szabadtéren tűzveszélyes tevékenységet végző magánszemély, az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.
- A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző személyek a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból kötelesek átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személynek, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végzőnek a munkavégzés helyszínét át kell adni tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjének vagy megbízottjának. Az átadás-átvétel időpontját az engedélyen fel kell tüntetni és aláírással igazolni kell.
- A meleg levegő felhajtó hatásán alapuló nyílt lánggal működő repülő szerkezet - a hőlégballon és a hő léghajó kivételével - nem üzemeltethető.

3.12. Tűzoltási út, terület, közlekedési, menekülési és egyéb utak

- A menekülési útvonalak átbocsátóképessége nem szűkíthető le a menekülést biztosító szélesség alá.
- A létesítmény, közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint oltó anyagszerzési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely az időjárási viszonyoktól függetlenül alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére.
- Az 500 m²-t meghaladó alapterületű üzemi helyiségben vagy raktárhelyiségben a padlón jól látható és tartós módon meg kell jelölni a legalább 2,4 m széles közlekedési utakat, a falsík, a beépített gépsor, technológiai berendezések által határolt közlekedő és az állványos raktározási terület kivételével. A nagylégterű helyiségen belül, a 48/A. § (3) bekezdés g) pont gb) és gc) alpontja szerint kialakított, éghető anyagtól, tárgytól mentes sávon tárolás nem végezhető, azt állandóan szabadon kell tartani. A sávot jelöléssel kell ellátni.
- A személyek tartózkodására, közlekedésére szolgáló és üzemelés alatt álló helyiségek kiürítésre szolgáló ajtóit lezárni, üzemszerűen zárva tartani akkor lehet, ha az ajtó vészeseti nyithatóságát biztosítják. Abban az esetben, ha a rendeltetés, a tevékenység jellege a belső nyithatóságot kizárja, az ajtó külső nyithatóságát a tűzvédelmi hatóság által meghatározott módon biztosítani kell.
- Az épületek menekülési útvonalain fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok nem helyezhetőek el, nem tárolhatóak. Ez alól kivételt képeznek a beépített építési termékek és biztonsági

2 db legalább 6 kg-os

A, B és C tűzosztályú¹⁾ tüzek oltására alkalmas, szabványos²⁾, por oltóanyagú hordozható, porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

- Az éghető folyadékot vagy gázt szállító tartálykocsinál - minden töltés és lefejtés után közvetlenül - az üzemben tartó vagy megbízottja köteles ellenőrizni és biztosítani a tartályok csepegés- és szivárgásmentességét.
- A jármű előmelegítésére csak olyan eszköz, anyag használható, amely tüzet vagy robbanást nem okozhat. Erre a célra nyílt lángot használni tilos.
- A járó motorú jármű üzemanyagtartályába üzemanyagot tölteni tilos.
- A jármű utasterében, csomagterében elhelyezett edénybe üzemanyag töltése tilos.
- Az éghető folyadékot és gázt szállító gépjármű csak erre a célra létesített külön gépjárműtároló helyiségben vagy tároló helyen, más gépjárművektől elkülönítve helyezhető el úgy, hogy azok bármelyike a többi gépjármű mozgatása nélkül kiállhasson. A gépjárműtárolóban álló jármű villamos berendezését, feszültség mentesíteni kell.
- Gépjármű épület kapualjában - a családi házak kivételével - nem tárolható.
- Gépjárműtároló helyiségben vagy tároló helyen üzemanyagot, éghető folyadékot, gázt lefejteni, a gépjárművet üzemanyaggal feltölteni, tűzveszéllyel járó tevékenységet, továbbá a gázüzemanyag-ellátó berendezésen javítást végezni tilos.
- A tisztán gázüzemű, a vegyes üzemű és a kettős üzemű jármű nem helyezhető el
 - cseppfolyós (propán-bután) üzemanyag esetén jóváhagyási jellel ellátott és jóváhagyási jellel ellátott berendezéssel felszerelt járművek kivételével
 - pinceszinti, jármű tárolására alkalmas terekben,
 - olyan járműtárolókban, amelyekben akna, vízzár nélküli csatornaszem, pincelejárát van, vagy amelyből pinceszinti vagy olyan helyiség nyílik, amelynek teljes levegőcseréje nem biztosított,
 - ahol az akadálytalan átszellőzés folyamatosan nem biztosított,
 - sűrített földgáz üzemanyag esetén
 - tömegtartózkodásra szolgáló vagy nagy forgalmú épülethez közvetlenül csatlakozó zárt, át nem szellőzött terekben,
 - ahol az akadálytalan átszellőzés folyamatosan nem biztosított.
 - a fenti terek bejáratánál, jól látható módon, a „Biztonsági szelep nélküli LPG üzemű jármű részére „Tilos a BEHAJTÁS!” feliratú táblát kell elhelyezni

- Az oktatásról az oktatónak nyilatkozatot kell aláírnia, és dossziéban lefűznie

4.2. Ismétlődő tűzvédelmi oktatás

- Szükség szerint, de évente egyszer ismétlődő tűzvédelmi oktatást kell tartani a dolgozók számára.
- Az oktatás időpontja lehetőség szerint minden év január hónapja legyen. Igény és lehetőség szerint külső előadót (szakembert) is lehet meghívni.
- Az oktatásról nyilvántartást kell vezetni az oktatási naplóban, amely tartalmazza:
 - az oktatás anyagát (témakörönként)
 - az oktatott dolgozók sajátkezű aláírását
- Az oktatáson - valamilyen ok miatt - részt nem vett dolgozók részére a pótktatást az előírt oktatás megtartása után 1 hónapon belül meg kell tartani.

Az ismétlődő oktatás tartalmazhatja:

- * a Tűzvédelmi Szabályzat egyes fejezeteit
- * a tűzveszélyességi osztályba sorolást
- * használati előírásokat
- * alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység engedélyeztetését
- * kézi tűzoltó készülékek használata
- * tűzoltó-felszerelések kezelését
- * tűz esetén az oltás módjait
- * stb.

4.3. Tűzvédelmi szakvizsga

- Az alábbiakban meghatározott foglalkozási ágakban, illetőleg munkakörökben (az érvényes szakmunkás bizonyítványon túlmenően), csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy dolgozhat:

- 1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.**
- 2. A robbanásveszélyes anyagoknak bármely időpontban 300kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását, vagy 100kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari és szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők.**
- 3. Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők.**
- 4. Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők.**

- A 2012. január 1. előtt érvényes foglalkozási ág, munkakör közül a propán-bután gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzők, továbbá azon propán-bután gáz üzemű targoncák kezelői, akik a targonca üzemanyag palackjának (tartályának) cseréjét is végzik foglalkozási ág a 3. pont szerinti foglalkozási ágnak felel meg.

nélkül.

- Sikertelen szakvizsga esetén az oktatásszervező - a felkészítő tanfolyam újbóli elvégzésének kötelezettsége nélkül - biztosítja a szakvizsga megismétlését.
- A szakvizsga sikeres letételéről szakvizsga bizonyítványt kell kiadni, amely a következő adatokat tartalmazza:
 - személyi adatok (név, születési idő, anyja neve)
 - vizsga időpontja
 - jogszabályra való hivatkozás
 - munkakör, foglalkozási ág megnevezése
 - a vizsgáztatók aláírása
 - az oktatást szervező bélyegzője
- A munkáltatónak a szakvizsgára kötelezettekről nyilvántartást kell vezetni.
- A tűzvédelmi szakvizsga érvényességi ideje öt év, amelynek lejártá előtt a szakvizsgával rendelkező személynek újabb vizsgán kell részt vennie.

4.4. Dolgozóknak a tűz oltásával kapcsolatos teendői

Aki tüzet észlel, azonnal értesítenie kell a tűzoltóságot telefonon keresztül:

Telefonon: 112 segélykérő telefonszámon

A tűzjelzésnek tartalmaznia kell:

- a./ a tüzeset pontos helyét
- b./ mi ég, mi van veszélyeztetve
- c./ emberélet van-e veszélyben
- d./ jelző személy nevét, a jelzésre használt telefon számát

A dolgozók riasztása:

Az észlelőnek hangos kiáltással kell jelezni a tüzet, az épületekben tartózkodók riasztására.

A dolgozók tűz esetén történő feladataik:

- A riasztás észrevételezése után az ajtókon keresztül az épületeket a legrövidebb időn belül el kell hagyni.
- Az arra alkalmas dolgozókkal a tüzeset felszámolását meg kell kezdeni, a rendelkezésre álló felszereléssel.
- Az elektromos tüzet kezdetben még feszültség mentesítéssel is meg lehet szüntetni, vagy porral oltó tűzoltó készülékkel.
- Fontos és elsődleges feladat a tűz esetén veszélybe kerülő személyek mentése, biztonságba helyezése.
- Az oltással egy időben meg kell kezdeni a veszélyeztetett anyagok, tárgyak udvarra vagy más biztonságos helyre történő mentését.

- ac) a felvonók és mozgólépcsők, speciális épületgépészeti rendszerek kialakítását,
- a tűzjelző berendezés, tűzoltó berendezés, vészhangosítási rendszer és hő- és füsttelleni védelem kialakítását,
- a rajzi mellékletet,
- a TMMK készítőjének nevét, címét és jogosultságát és
- az 5 évenkénti felülvizsgálat elvégzését igazoló dokumentumot.

6. Eseti tűzvédelmi használati szabályok, előírások helyiségekre vonatkozóan

6.1. Iroda

- A helyiségben elektromos főzőlap (rezsó) és kávéfőző csak hőszigetelő alátét alkalmazásával, felügyelet mellett üzemeltethető.
- A napi munka befejezése után, eltávozás előtt a helyiséget utolsóként elhagyó személynek a villamosan üzemelő gépeket, berendezéseket, és egyéb készülékeket ki kell kapcsolnia.
- Az irodában, csak a folyamatos munkavégzéshez feltétlenül szükséges anyag, bútor, berendezés tárolható úgy, hogy közöttük legalább 80 cm-es széles közlekedési út szabadon maradjon.
- A helyiségben robbanás veszélyes tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagokat, tűzveszélyes folyadékokat tárolni TILOS!
- Könnyen gyulladó anyag a fűtőtestekhez közel nem helyezhetők el.

6.2. Szociális helyiség

- A helyiség tűzveszélyességi osztálya "E", vagyis nem tűzveszélyes.
- A helyiségben csak a takarításhoz, tisztításhoz szükséges eszközök és felszerelések helyezhetők el. Más anyag tárolása "TILOS"!

Folyosó, szélfogó

- a helyiségek tűzveszélyességi osztálya "E" vagyis nem tűzveszélyes.
- A helyiségekben a dohányzás nem engedélyezett.
- A folyosó, szélfogó rendeltetését figyelembe véve, a területet raktározás, tárolás céljaiból igénybe venni TILOS!
- A folyosót, szélfogót állandóan szabadon kell tartani, leszűkíteni, eltorlaszolni még ideiglenes jelleggel is TILOS!

6.5. Gázüzemű kazánház

- A kazánház területén (a biztonság miatt) a dohányzás, és nyílt láng használata TILOS!
- A dohányzási tilalom betartása érdekében a bejárati ajtókra kívülről, és a helyiségben jól látható helyen a tilalmat jelző feliratot, vagy ennek megfelelő biztonsági szín- és alakjelű táblát kell elhelyezni.
- Figyelmeztető táblákat eltakarni TILOS!
- A kialakított szellőzőnyílásokat különböző tárgyakkal berakni, illetve eltakarni TILOS!
- A kazánházban állandó rendet és tisztaságot kell tartani, a közlekedési utakat eltorlaszolni TILOS!
- A kazánok üzemeltetési leírását a kazánházban ki kell függeszteni, és azt szigorúan betartani.
- A kazánházban tárolást folytatni TILOS!
- A helyiségben a kazán teljesítményétől függően tűzoltó készüléket kell elhelyezni, melyekről külön nyilvántartás tartalmaz adatokat.
- A javítást, karbantartást kizárólag arra feljogosított, érvényes bizonyítvánnyal rendelkező személy végezhet.
- Gázszivárgás észlelése esetén annak ellenőrzésére nyílt lángot használni TILOS!
- A helyiség ajtajait - a személyi felügyelet kivételével - kulccsal zárva kell tartani.
- A gázellátó rendszert a kezelő műszakkezdéskor, a műszak folyamán rendszeresen, valamint a tevékenység befejezésekor ellenőrizni köteles.
- A gázellátó rendszer javítása esetén csak engedélyezett szerelvények szerelhetők be.
- A gázvezető szerelvényeken a nyitási és zárási irányt jól láthatóan fel kell tüntetni.
- Fűtési szezon előtt a gázüzemű fűtőberendezéseket ellenőriztetni kell szakemberrel.

6.7. Irattár, könyvespolc raktár

- Az irattár területén a dohányzás és nyílt láng használata TILOS!

- A dohányzási tilalom betartása érdekében a bejárati ajtóra kívülről és a helyiségben jól látható helyen a tilalmat jelző feliratot, vagy ennek megfelelő biztonsági szín- és alakjelű táblát kell elhelyezni.
- A helyiségben elektromos főzőlapot, vagy kávéfőzőt elhelyezni TILOS!
- Az ajtók belülről nyithatók legyenek állandóan.
- Az öltöző szekrénysorai által kialakított közlekedési utakat – a padok, illetve székek kivételével - teljes szélességükben szabadon kell hagyni.
- Az öltöző területén tűzveszélyes folyadékot még ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni.

6.10. Ruhatár

- A helyiségben a dohányzás, és nyílt láng használata TILOS!
- A dohányzási tilalom betartása érdekében a bejárati ajtóra és a helyiségben jól látható helyen a tilalmat jelző feliratot, vagy ennek megfelelő biztonsági szín és alakjelű táblát kell elhelyezni.
- A helyiségekben található villamosan üzemelő gépeket, berendezéseket a napi munka után ki kell kapcsolni.
- A helyiségben elektromos főzőlapot, kávéfőzőt üzemeltetni TILOS!
- Az üzemben 1,0 m széles közlekedési utat kell kialakítani, amelyet átmenetileg sem szabad eltorlaszolni.
- A helyiségekben tűzveszélyes folyadékot tárolni TILOS!

6.11. Számítógép-terem

- A számítógép-teremben a dohányzás TILOS, amelyet táblával kell jelölni.
- A berendezéseken csak szakképzett személy végezhet karbantartást, javítást.
- A berendezések karbantartására, kezelésére csak a gyártó által előírt tisztítószer szabad használni. Éghető folyadékkal történő munkák esetében egyidőben maximum 1 litert szabad a helyiségben tartani. Ilyen jellegű munkavégzés esetén a helyiség átszellőztetését biztosítani kell.
- A teremben csak a folyamatos üzemeléshez szükséges iratmennyiség helyezhető el.

TÚZRIADÓ TERV

A tűzriadó gyakorlatot évente gyakorolni kell, s a tervezett időpontja előtt 15 nappal, e-papíron, be kell jelenteni az első fokú tűzvédelmi hatóságnak.

A tűzjelzés módjai:

Tűz esetén azonnal értesítenie kell a hivatásos Tűzoltóságot telefonkészüléken keresztül:

Telefonon: 112 segélykérő

A tűzjelzésnek tartalmaznia kell:

- a./ a tüzeset pontos helyét
- b./ mi ég, mi van veszélyeztetve
- c./ emberélet van-e veszélyben
- d./ jelző személy nevét, a jelzésre használt telefon számát

A dolgozók riasztása:

Az észlelőnek hangos „Tűz van” kiáltással kell jelezni a tüzet, az épületekben tartózkodók riasztására.

Tűz esetén értesíteni kell az intézmény vezetőit, amennyiben a helyszínen nem tartózkodnak.

A vezetők neve, címe, telefonszáma:

.....

.....

.....

A dolgozók tűz esetén történő feladataik:

Kiürítés:

- A riasztó kiáltás észrevételezése után az ajtókon keresztül az épületeket a legrövidebb időn belül el kell hagyni, a dolgozók segítségével a vevőket a szabadba kell irányítani.
- Gyülekezőhely az épület melletti parkoló területen és az udvaron van.